

6. Abgasanlage:													
<input type="checkbox"/>	Schornstein	<input type="checkbox"/>	Abgasleitung	<input type="checkbox"/>	Querschnittsänderung	<input type="checkbox"/>	Luft-Abgas-System	<input type="checkbox"/>	gewerbliche Dunstabzugshaube				
<input type="checkbox"/>	Einfachbelegung	<input type="checkbox"/>	Mehrfachbelegung	<input type="checkbox"/>	Betriebsweise feucht	<input type="checkbox"/>	Betriebsweise trocken						
<input type="checkbox"/>	Unterdruckbetrieb	<input type="checkbox"/>	Überdruckbetrieb	Schacht mit einer Feuerwiderstandsdauer von		<input type="checkbox"/>	30 Minuten	<input type="checkbox"/>	90 Minuten				
Wirksame Höhe		m		Lichte Weite		cm x		cm, cm \varnothing					
<input type="checkbox"/> nach DIN 18160-1:2001-12				<input type="checkbox"/> nach DIN		<input type="checkbox"/> nach Zulassungsnummer							
		Baustoff		Dicke in cm		Fabrikat, Typ		Wärmedurchlasswiderstandsgruppe					
Innenschale								Zulassungsnummer					
Dämmstoffschicht													
Ringspalt													
Außenschale/Schacht													
Bemessung													
<input type="checkbox"/> nach den Angaben (Diagramme, Tabellen usw.) des Herstellers						<input type="checkbox"/> nach DIN EN 13384-1:2003-03 Berechnung siehe Anlage							
7. Aufstellraum/Heizraum/Verbrennungsluftversorgung													
<input type="checkbox"/>	Aufstellraum	<input type="checkbox"/>	Verbundräume/Heizraum	<input type="checkbox"/>	Heizraum	Rauminhalt		<input type="text"/> m ³					
<input type="checkbox"/>	mit Fenster oder Tür ins Freie	Verbrennungsluftversorgung		<input type="checkbox"/>	raumluft-abhängig	<input type="checkbox"/>	raumluft-unabhängig	<input type="checkbox"/>	offener Kamin	<input type="checkbox"/>	mechanische Lüftung		
8. Verbrennungsluftversorgung bei raumluftabhängiger Feuerstätte:													
<input type="checkbox"/> bei Aufstellung von Feuerstätten ≤ 35 kW im Aufstellraum													
<input type="checkbox"/>	mit Außentür oder Fenster	Größe des Aufstellraumes		m ³ /		Nennwärmeleistung		kW =		spez. Raumgröße		m ³ /kW ≥ 4 m ³ / kW	
<input type="checkbox"/> durch Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen gemäß "Nachweis des Verbrennungsluftverbundes" (Plan beifügen)													
<input type="checkbox"/>	mit Öffnungen ins Freie $\geq 1 \times 150$ cm ² oder $\geq 2 \times 75$ cm ²			<input type="checkbox"/> Luftleitung ins Freie mit		Querschnitt		cm ²		Länge		m	
<input type="checkbox"/> bei Aufstellung von Feuerstätten > 35 kW bis ≤ 50 kW													
<input type="checkbox"/>	im Aufstellraum mit Öffnungen ins Freie $\geq 1 \times 150$ cm ² oder $\geq 2 \times 75$ cm ²			<input type="checkbox"/> Luftleitung ins Freie mit		Querschnitt		cm ²		Länge		m	
<input type="checkbox"/> bei Aufstellung von Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe > 50 kW													
<input type="checkbox"/>	im Aufstellraum nach § 5 Abs. 1 FeuVO mit Öffnungen ins Freie $\geq 1 \times 150$ cm ² + 2 cm ² / kW über 50 kW			<input type="checkbox"/> Luftleitung ins Freie mit		Querschnitt		cm ²		Länge		m	
<input type="checkbox"/> in anderen Räumen nach § 5 Abs. 4 FeuVO													
<input type="checkbox"/> bei Aufstellung von Feuerstätten für feste Brennstoffe > 50 kW durch Aufstellung													
<input type="checkbox"/>	im Heizraum nach § 6 FeuVO mit Öffnungen ins Freie $\geq 1 \times 150$ cm ² + 1 x 150 cm ² + 2 cm ² /kW über 50 kW												
9.													
<input type="checkbox"/> Pläne mit Darstellung des Aufstell-/Verbund-/Heizraumes, der Feuerstätten, der Abgasanlagen sind beigefügt.													
10. Bauherrin/Bauherr						Entwurfsverfasser(in)/Fachunternehmer(in)							
Datum, Unterschrift						Die Anlage ist nach den geltenden Bauvorschriften geplant worden. Datum, Unterschrift/Stempel							
11. Feuerstätte, Abgasanlage und die Verbrennungsluftversorgung sind nach den vorliegenden Unterlagen so aufeinander abgestimmt, dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht zu erwarten sind.													
<input type="checkbox"/> Ausfertigung für die Bauherrin/den Bauherrn					<input type="checkbox"/> Ausfertigung für die Bauaufsichtsbehörde (Anschrift)								
<input type="checkbox"/> Hinweise siehe Anlage													
Bezirksschornsteinfegermeisterin/Bezirksschornsteinfegermeister													
Datum, Unterschrift/Stempel													